

2025년도 해빙기 교육시설안전점검 결과

시설명칭	시설용도	시설구조	준공연도	연면적	층수	안전등급(전차)	안전등급(금차)	자체점검기간	공무원	외부전문가(민관)	민관지적사항	비고
시화나래초등학교	교육연구시설 (교사동)	철근콘크리트구조	2023	21,205.16	4	A등급	A등급	2025.3.4. ~ 2025.3.18	2명	아진전기, 신일승강기, 대한소방, 삼천리시흥센터, 남양건설	.	

시설물 상태평가기준

등급	상 태	평가기준
A급	○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	○ 이상이 없는 시설
B급	○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	○ 지속적 관찰이 필요한 시설
C급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒조속한 보강 또는 일부시설 대체필요	○ 보수·보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒긴급한 보수·보강 및 사용제한 여부 판단 필요	○ 조속히 보수·보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함 상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수·보강 이행시까지 결함 진행상태의 수치적 예측관리가 필요한 시설 ○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설
E급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수·보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조심 상태의 수치적 예측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한·금지조치 가 필요한 시설